

PLD-26/NiMH/8H

**SELBSTTESTENDE RETTUNGSZEICHENLEUCHE
IN DAUER- UND BEREITSCHAFTSSCHALTUNG**



TECHNISCHE DATEN (zu den technischen Daten der LED siehe Seite 3)

Versorgungsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Maximale Leistungsaufnahme	3.5W / 4VA
Batterie (NiMH)	3.6V/1.5Ah
Batterieschutz	vor Überladung und voollständiger Entladung
Anzeigen	Lade-LED, Lampenfehler-LED, Batteriefehler-LED / Test-Taste
Batterieladezeit	24Std.
Autonomie	8Std.
Intensität der Lichtquelle (230V/Notbetrieb)	90lm / 60lm
Erkennungsweite	26m
Schutzart	IP44
Hergestellt nach	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Geeignete Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 95%
Material	Feuerdämmendes ABS, Acrylplatte
Abmessungen (LxBxH)	280x49x209mm
Gewicht	890gr.
Garantie	3 Jahre (1 Jahr für die Batterie)

ALLGEMEIN

Rettszeichenleuchten dieser Art werden dort eingesetzt, wo sie vorgeschrieben sind (bis 40°C). Jede Leuchte muss dauerhaft mit der Versorgungsspannung verbunden sein. Im normalen Betrieb wird die Batterie geladen und der LED-Streifen leuchtet. Bei Ausfall der Stromversorgung wechselt die Leuchte automatisch in den Notbetrieb um und der LED-Streifen wird von der Batterie versorgt. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung kehrt die Notleuchte in den normalen Betrieb, zurück.

Batterieladevorgang

Das Laden der Batterie wird vollautomatisch überwacht. Hierdurch wird die bestmögliche Batteriepfege erreicht und die Lebensdauer der Batterie verlängert. Ist die Batterie vollständig geladen, schaltet das Gerät in den Modus der Erhaltungsladung um.

Batterietrennung

Im Falle eines Stromausfalls und einer Entladung der Batterie, wechselt die Notleuchte in den Batterietrennungsmodus um. In diesem Modus wird die Leuchte in den Ruhezustand versetzt und die Stromentnahme aus der Batterie ist vernachlässigbar gering, sodass sie vor einer Tiefentladung geschützt ist.

Manueller Funktionstest

Der manuelle Funktionstest wird durch das Drücken der Test-Taste ausgeführt. Bei diesem

Test wird der LED-Streifen sowie auch der Steuerschaltkreis überprüft. Das Gerät muss an die Stromversorgung angeschlossen und die Batterie mit dem Gerät verbunden sein. Die LEDs der Kontrollanzeigen sind während des Tests ausgeschaltet.

Automatischer Funktionstest

Gleiche Funktionsart wie der manuelle Test. Hier wird der Test automatisch alle 15 Tage durchgeführt. Während des Tests muss das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und die Batterie mit der Leuchte verbunden sein.

Automatische Überprüfung der Autonomie

Diese Kontrolle prüft die Autonomie der Batterie und findet alle 6 Monate statt. Zur Durchführung des Tests, muss das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und die Batterie verbunden und vollständig aufgeladen sein. Ist die Batterie nicht vollständig aufgeladen, wird der Test verschoben, bis der maximale Batterieladezustand erreicht ist. Fällt die Entladezeit während der automatischen Überprüfung unter den Nennwert, leuchtet die Batteriefehler-LED dauerhaft auf und die Batterie muss ersetzt werden.

Notbetrieb

Die Entladungszeit der Batterie während des Notbetriebs beträgt 8 Stunden. Während des Notbetriebs wird gleichzeitig die Funktion des LED-Streifens überprüft.

Löschen der Fehlerbenachrichtigungen

Durch einen 5 Sekunden anhaltenden Druck auf die Test-Taste werden alle an den Kontroll-LED zu erkennenden Fehlerbenachrichtigungen, gelöscht. Danach wird die Leuchte wieder in den normalen Betriebsmodus versetzt.

Änderung des Funktionsmodus

Drückt man die Test-Taste länger als 5 Sekunden werden die Fehlermeldungen gelöscht (die 3 Kontroll-LEDs leuchten nacheinander auf) und 2 Sekunden später bleibt die Lampenfehler-LED dauerhaft an. Lässt man die Test Taste nach insgesamt 13 Sekunden los, wechselt die Leuchte von Dauerschaltung in Bereitschaftsschaltung um und umgekehrt. Der Funktionswechsel wird dauerhaft im Gerätespeicher aufgezeichnet.

Bedeutung der Kontroll-LED (bei Anschluss an die Versorgungsspannung)

Charge: Anzeige für den Ladezustand.

An: Die Batterie lädt normal.

Aus: Die Batterie wird nicht aufgeladen oder ist nicht an die Leuchte angeschlossen.

Lamp Fault:

(Fehleranzeige des LED-Leuchtmittels)

An (mit Led Leuchte aus):

Defekter Led-Streifen muss ausgewechselt werden.

An (mit Led Leuchte an):

Defekter Schaltkreis der Leuchte. Muss von Fachpersonal geprüft werden.

Aus: Normaler Betrieb des LED-Streifens.

Battery Fault (Fehleranzeige für die Batterie)

An: Batterie ist OK.


Blinkend (mit Charge Symbol an):

Schwache Batterie. Muss ausgewechselt werden.

Blinkend (mit Charge Symbol aus):

Die Batterie ist nicht angeschlossen.

Anzeigen



WICHTIG!!!

1. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

2. Der Leuchte muss eine Sicherung, entsprechend der Gesamtleistung vorgeschaltet sein, bevor man sie an die Versorgungsspannung anschließt.

3. Im Falle eines Batterie - oder Ledwechsels, müssen diese durch original Ersatzteile und von kompetenten Fachpersonal ersetzt werden.

4. Wenn die Notleuchte, für einen längeren Zeitraum als 2 Monate nicht benutzt wird, muss die Batterie von der Leuchte getrennt werden, indem man den Stecker der Batterie abzieht.

5. Die Batterien dürfen nicht in normale Abfallbehälter entsorgt werden, sondern nur in spezielle Batterie-Recyclingcontainer.
■ Nicht ins Feuer werfen.



Anmerkung: LED = Light Emitting Diode (Leuchtdiode)

Erläuterungen zu den Kennzeichnungen auf dem Produktetikett:

X: Mit fest integrierter Batterie

1: Dauerschaltung (*)

A: Testgerät im Lieferumfang

G: Von innen beleuchtetes Rettungszeichen

480: Dauer des Notbetriebs 8 Std.

(*) Dauerschaltung: Die Leuchte leuchtet durchgehend auch bei normaler Stromversorgung.

Bereitschaftsschaltung: Die Leuchte leuchtet nur beim Ausfall der Versorgungsspannung.

Installation

Für die Installierung der Notleuchte, folgen Sie bitte den Anweisungen auf Seite 3,4,5.




Das Leuchtmittel des Produktes darf nur vom Hersteller, oder von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.

WICHTIG! Das Leuchtmittel darf nicht vom Endverbraucher ausgetauscht werden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

ELEKTROANSCHLUSS

- ① Das Stromkabel durch die Kabeleinführung einführen und wie in der Abbildung anschließen. **N** für Neutral **L** für Stromleiter und **PE** für Erdung (optional).
- ② Bitte schließen Sie den Batterieanschluss an den Stecker der PCB Platte an.
- ③ Die Leuchte nach oben positionieren und in die Haken einschieben bis die Leuchte sich einrastet.
- ④ Gerät einschalten.



Wandmontage (1-seitig)

Zerlegen Sie die Leuchte und bringen Sie den Befestigungsarm (Seite 4) an die Wand an. Dann führen Sie bitte die entsprechenden Schritte zum Anschluss an das Stromnetz durch.

Deckenmontage


Zerlegen Sie die Leuchte und bringen Sie die Halterung an die Decke (Seite 4) an. Dann führen Sie bitte die entsprechenden Schritte zum Anschluss an das Stromnetz durch.

Hängende Deckenmontage (optional)

Die Halterung (Rohr) an die Decke montieren (Seite 4) und die entsprechenden Schritte zum Anschluss an das Stromnetz durchführen.

Vertikale Wandmontage (Optional)

Die Halterung vertikal an die Wand (Seite 5) anbringen und die entsprechenden Schritte zum Anschluss an das Stromnetz durchführen.



WICHTIG!! Nach der Installation muss die Leuchte mindestens 24 Stunden zum Aufladen der Batterie, an das Stromnetz angeschlossen sein. So wird die maximale Autonomie des Akkus erreicht.

TECHNISCHE DATEN DES LED-MODULS


TECHNISCHE DATEN DES LED-MODULS	
PLD-26/NiMH/8	
Hersteller	Olympia Electronics S.A.
Modellnummer	0409153
Spannungsbereich	11-14V DC
Nennleistung	780mW
Verbindungen	Keine reversiblen Kabelverbindungen zwischen der Hauptplatine und dem Led-Modul
Gehäusetemperatur	Maximal 45 °C auf der gesamten Leiterplatte

VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN



WANDMONTAGE (1-seitige Leuchte)



DECKENMONTAGE



HÄNGENDE DECKENMONTAGE



A-2130, A-2131, A-2132 SET
(OPTIONAL -
SEPARAT BESTELLEN)

	Rohr
A-2130	A=1m
A-2131	A=0.5m
A-2132	A=0.25m

MONTAGE IN ABGEHÄNGTER DECKE

Abgehängte Decke


A-2510/PL/ST
(OPTIONAL-
SEPARAT BESTELLEN)




ANMERKUNG!!
Die Installationsanweisungen sind
in der Verpackung der abgehängten
Deckenbasis enthalten (A-2510/PL/ST)

VERTIKALE WANDMONTAGE


A-2133 SET
(OPTIONAL – SEPARAT BESTELLEN)



Anzeigen



Batteriewechsel



- ① Leuchte abschalten
- ② Öffnen Sie die Leuchte indem Sie die lock/unlock Haken auf beiden Seiten eindrücken und die Leuchte dann nach unten ziehen.
- ③ Einen flachen Schraubenzieher in den seitlichen Schlitz einführen und drehen. Somit öffnet sich die Leuchte leichter.
- ④ Entfernen Sie die alte Batterie, installieren Sie eine neue und schließen sie an.
- ⑤ Die Leuchte nach oben positionieren und in die Haken einschieben bis die Leuchte sich einrastet.
- ⑥ Gerät einschalten.

GARANTIE

Olympia Electronics garantiert die Qualität, den Zustand und die gute Funktionsfähigkeit der Ware. Die Garantiezeit wird im offiziellen Katalog von Olympia Electronics, sowie in den jedem Produkt beiliegenden technischen Datenblättern, angegeben.

Die Garantie ist ungültig wenn:

- der Verbraucher nicht die Gebrauchsanweisungen folgt.
- der Verbraucher selbst das Produkt umbaut und ändert.
- eine dritte Person, außer den Technikern von Olympia Electronics, das Produkt repariert ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers. Defekte Produkte können innerhalb der Garantiezeit zur Reparatur oder zum Austausch an unsere Firmenadresse eingesandt werden. Olympia Electronics behält sich das Recht vor, eingesandte Ware zu reparieren oder zu ersetzen und dies dem Käufer, je nach Ursache des Schadens, in Rechnung zu stellen. Olympia Electronics behält sich ebenfalls das Recht vor, dem Käufer die Transportkosten zu berechnen. Notleuchten werden von Olympia Electronics erst dann ersetzt, wenn sich dies durch unsere technische Abteilung als notwendig erweist. Im Falle des Ersatzes einer defekten Notleuchte werden weder die Kosten für die Entfernung des fehlerhaften Produktes, noch die Kosten für die Installation des neuen Produktes von Olympia Electronics übernommen. Und dies weil die Installation des gekauften Produktes nicht Teil der zwischen den Verkäufer und den Verbraucher vereinbarten vertraulichen Verpflichtungen ist.

FIRMENSITZ

72 km Umgehungsstraße Thessaloniki – Katerini, PLZ 60300,

Postfach 06 Eginio Pierias Griechenland

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr