

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 921506001\_59\_001



1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **BS-506/LITHIUM**
2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού με μπαταρίες
3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72<sup>ο</sup> χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Αιγίνιο, Πιερία, 60300
4. Σύστημα/συστήματα AVCP: Σύστημα 1
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 14604:2005 +AC:2008 Αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού

Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): Dedal Attestation & Certification Ltd, No. 1922

6. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:
		EN 14604:2005/AC:2008
Ονομαστικές συνθήκες ενεργοποίησης / ευαισθησία / καθυστέρηση απόκρισης (χρόνος απόκρισης) και απόδοση σε συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.12, 4.18=N/A, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19=N/A, 5.20
Λειτουργική αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.1, 4.2, 4.3=N/A, 4.4=N/A, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8=N/A, 4.9, 4.10, 4.11=N/A, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17=N/A, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23=N/A, 5.24
Ανοχή της τάσης τροφοδοσίας		5.21
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας και καθυστέρηση απόκρισης: Αντοχή στη θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.7, 5.8
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στους κραδασμούς/δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.12, 5.13
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.9
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στη διάβρωση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.10
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Ηλεκτρική σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.14

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.  
**OLYMPIA ELECTRONICS**  
 72ο ΧΙΛ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΜΕΘΩΝΗ)  
 Τ.Κ. 60081 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΗΛ: 210 98521200, 51611-2  
 ΑΣΦ. 094136591 - FAX: 210 9852225  
 ΑΣΦ. 094136591 - ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00734

Ηλίας Τσολογιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης

Αιγίνιο, Πιερία 16/3/2021

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ:** 72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Τ.Κ. 60300, Τ.Θ. 06, Αιγίνιο Πιερίας  
 Τ. 23530 51200 | F. 23530 51486 | Κ. 6979 720 681 | info@olympia-electronics.gr

**ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:** Λεονταρίου 18, Κάντζα, Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη  
 Τ. 210 985 2193-4 | F. 210 985 2225 | athens@olympia-electronics.gr

www.olympia-electronics.gr