

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Αριθ. 921532001_59_001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **BS-532/WP**
2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): Στεγανή φαροσειρήνα πυρανίχνευσης για χρήση σε κτιριακές εγκαταστάσεις πυρασφαλείας και συστημάτων πυρανίχνευσης
3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72^ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Αιγίνιο, Πιερία, 60300
4. Σύστημα/συστήματα AVCP: Σύστημα 1
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού

EN 54-23:2010 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς – Οπτικοί συναγερμοί

Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): EVPU AS, No. 1293

6. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:	
		EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006	EN 54-23:2010
Επίδοση σε συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 3.1=N/A, 3.2=N/A, 5.1 ως 5.3=N/A	4.3.1 ως 4.3.6, 4.3.7=N/A
Λειτουργική αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 4=N/A	4.2.1 ως 4.2.8
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στη θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	4.4.1.1 ως 4.4.1.3
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.8, 5.9, 5.10	4.4.2.1 ως 4.4.2.3
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στους κραδασμούς/δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.12 ως 5.15	4.4.3.1 ως 4.4.3.4
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στη διάβρωση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.11	4.4.4
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Ηλεκτρική σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.16	4.4.5
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντίσταση στην εισχώρηση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.17	----

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.
OLYMPIA ELECTRONICS
 72ο ΧΙΛ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΜΕΘΩΝΗ)
 Τ.Κ. 60051 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΤΗΛ: 210 9852120, 51511-2
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 51486
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 ΤΗΛ: 210 9852193-4 FAX: 210 9852225
 ΑΦ.Μ. 094136591 - ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00034

Ηλίας Τσολογιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης

Αιγίνιο, Πιερία 25/2/2020

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: 72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Τ.Κ. 60300, Τ.Θ. 06, Αιγίνιο Πιερίας
 Τ. 23530 51200 | F. 23530 51486 | Κ. 6979 720 681 | info@olympia-electronics.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: Λεονταρίου 18, Κάντζα, Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
 Τ. 210 985 2193-4 | F. 210 985 2225 | athens@olympia-electronics.gr

www.olympia-electronics.gr