

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Αριθ. 921655004_59_001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **BS-655/A**
2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): Ανιχνευτής ορατού καπνού για χρήση σε κτιριακές εγκαταστάσεις πυρασφαλείας και συστημάτων πυρανίχνευσης
3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72^ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Τ.Κ. 60300, Αιγίνιο, Πιερία
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 54-7:2018 – Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού – Σημειακοί ανιχνευτές με χρήση σκεδασμένου φωτός άμεσα διαδιδόμενου ή ιοντισμού.

Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): EVPU A.S., Νο. 1293

6. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 54-7:2018
Λειτουργική Αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.2.1 ως 4.2.3, 4.2.4=N/A, 4.2.5 ως 4.2.8
Ονομαστικές Συνθήκες Ενεργοποίησης / Ευαισθησία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.3.1 ως 4.3.3
Καθυστερήση απόκρισης (χρόνος απόκρισης)	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.4.1, 4.4.2
Ανοχή στην τάση τροφοδοσίας	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.5
Παράμετροι επίδοσης υπό συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.6
Ανθεκτικότητα της ονομαστικής συνθήκης ενεργοποίησης / Ευαισθησία: Αντοχή στην θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.7.1.1, 4.7.1.2
Ανθεκτικότητα της ονομαστικής συνθήκης ενεργοποίησης / Ευαισθησία: Αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.7.2.1, 4.7.2.2
Ανθεκτικότητα της ονομαστικής συνθήκης ενεργοποίησης / Ευαισθησία: Αντοχή στην διάβρωση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.7.3
Ανθεκτικότητα της ονομαστικής συνθήκης ενεργοποίησης / Ευαισθησία: Αντοχή στις δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.7.4.1 ως 4.7.4.4
Αντοχή της ονομαστικής συνθήκης ενεργοποίησης / Ευαισθησία: Ηλεκτρική σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.7.5

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.
OLYMPIA ELECTRONICS
 72ο ΧΙΛ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΜΕΘΩΝΗ)
 Τ.Κ. 60061 ΟΥΡΜΕΤΩΝ ΤΗΛ: 210 9852193, 51611-2
 ΑΡΧ. ΜΗΤΡΩΟΥ 3 - FAX: 210 9852193, 51486
 ΑΡΧ. ΜΗΤΡΩΟΥ 286 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 ΤΗΛ: 210 9852193-4 FAX: 210 9852225
 ΑΦΜ: 094136591 - ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00934

Ηλίας Τσολογιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης

Αιγίνιο, Πιερία 3/2/2021

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: 72^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Τ.Κ. 60300, Τ.Θ. 06, Αιγίνιο Πιερίας
 Τ. 23530 51200 | F. 23530 51486 | K. 6979 720 681 | info@olympia-electronics.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: Λεονταρίου 18, Κάντζα, Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
 Τ. 210 985 2193-4 | F. 210 985 2225 | athens@olympia-electronics.gr

www.olympia-electronics.gr