

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Αριθ. 921812000_59_001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **BSR-8120**
2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου-εξόδου για κτιριακές εγκαταστάσεις διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού.
3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72^ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Αιγίνιο, Πιερίας, Τ.Κ. 60300
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 54-18:2005 – Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής.

EN 54-17:2005 /AC:2007 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 17: Συσκευές βραχυκύκλωσης.

Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): EVPU AS, No. 1293

6. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	
		EN 54-18:2005 EB 54-18:2005 /AC:2007	EN 54-17:2005 EN 54-17:2005 /AC:2007
Καθυστέρηση απόκρισης (χρόνος απόκρισης)	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.2	-
Επίδοση σε συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.1.4	5.2
Λειτουργική αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.1.4	4
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στην θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.3, 5.4	5.4, 5.5
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στις δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.8 ως 5.11	5.9 ως 5.12
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.5, 5.6	5.6, 5.7
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στη διάβρωση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.7	5.8
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: ηλεκτρική σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.2, 5.12	5.3, 5.13

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

N. ΛΑΚΑΣΑΣ - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.
OLYMPIA ELECTRONICS
 72ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΜΕΘΩΝΗ)
 Τ.Κ. 60061 | Τ. 23530 51200 | ΤΗΛ. 23530 51486 | 23530 51611-2
 ΑΤΕΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ - FAX: 23530 51486
 ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΝΑΡΚΟΥΜΟΥ 286 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 ΤΗΛ. 210 9852193-4 | FAX: 210 9852225
 ΑΦΜ: 094136591 - ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00034

Ηλίας Τσολογιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης

Αιγίνιο, Πιερία 31/1/2020

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: 72^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Τ.Κ. 60300, Τ.Θ. 06, Αιγίνιο Πιερίας
 Τ. 23530 51200 | F. 23530 51486 | K. 6979 720 681 | info@olympia-electronics.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: Λεονταρίου 18, Κάντζα, Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
 Τ. 210 985 2193-4 | F. 210 985 2225 | athens@olympia-electronics.gr

www.olympia-electronics.gr