

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2845/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Olympia Electronics S.A. N.Lakasas – P.Arvanitidis
72nd klm Old National Road Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros, Pieria, Grecja

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu GR-1939/15L, GR-1939/30L, GR-1938/15L, GR-1938/30L, GR-1939/15L/ADR, GR-1939/30L/ADR, GR-1938/15L/ADR, GR-1938/30L/ADR**

produkowany przez: **Olympia Electronics S.A. N.Lakasas – P.Arvanitidis**
72nd klm Old National Road Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros, Pieria, Grecja

w zakładzie produkcyjnym: **Olympia Electronics S.A. N.Lakasas – P.Arvanitidis**
72nd klm Old National Road Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros, Pieria, Grecja

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3941/2016 z dnia 29.11.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 8408547 z dnia 03.02.2016 r. wykonanych w laboratorium BSI oraz sprawozdanie z badań nr 358.02/16/NZL/NBW/O z dnia 23.12.2016 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Instytutu Elektrotechniki.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2845/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres ważności świadectwa:

od **19.01.2017 r.**

do **18.01.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 19 stycznia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2845/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu GR-1939/15L, GR-1939/30L, GR-1938/15L, GR-1938/30L, GR-1939/15L/ADR, GR-1939/30L/ADR, GR-1938/15L/ADR, GR-1938/30L/ADR

Typ	GR-1939/15L, GR-1939/30L, GR-1938/15L, GR-1938/30L, GR-1939/15L/ADR, GR-1939/30L/ADR, GR-1938/15L/ADR, GR-1938/30L/ADR
	X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;
Urządzenia	A - zawiera urządzenie testujące; B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy (dot. wersji .../ADR); C - zawiera tryb blokady (dot. wersji .../ADR); G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	90 - 1,5 godziny (dot. wersji GR-1938/...); 180 - 3 godziny (dot. wersji GR-1939/...);
Znamionowe napięcie zasilania	220÷240 V AC 50÷60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65
Źródło światła	moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak
Sposób zamocowania	nabudowywana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm: PN-EN 60598-2-22:2015-01 oraz PN-EN 60598-1:2015-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 19 stycznia 2017 r.

Strona 2/2